

**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре**

(наименование территориального органа МЧС России)

628002, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 33 т.8 (3467) 35-18-02 ф.8  
(3467) 35-18-40 E-mail: gochshm@ugramail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по г. Сургуту**

(наименование органа государственного надзора)

г.Сургут ул. Фармана Салманова, 4, тел. 8(3462) 525805, E-mail: ondsurgut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г.Сургут ул. Фармана Салманова, 4

(место составления акта)

**«28» февраля 2014 г.**

(дата составления акта)

**«11» часов «30» мин**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 26**

с «10» февраля по «28» февраля 2014 г. по адресу/адресам: г.Сургут, бульвар Свободы 4/1.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора города Сургута по  
пожарному надзору Ковальского С.В. № 26 от 30.01.2014 г. и ст. 6.1 Федерального закона  
от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

нежилое здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия  
«Лаборатория Салахова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней / 6 часов  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности (по городу Сургуту), г.Сургут ул. Фармана  
Салманова, 4, т. 8(3462) 525805

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении  
выездной проверки) Драгун Дмитрий Михайлович заместитель директора по АХД  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия «Лаборатория  
Салахова» 04.02.2014 в 10 часов 00 минут. (по доверенности от 28.02.2014 №135)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Макаров Александр Владимирович инженер отделения ГПН  
отдела надзорной деятельности (по г. Сургуту), Ткаченко Иван Иванович инженер сектора  
исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ  
ФПС ИПЛ по Ханты – мансийскому автономному округу – Югре.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию  
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Драгун Дмитрий Михайлович заместитель  
директора по АХД Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия  
«Лаборатория Салахова», Власов Михаил Юрьевич директор ООО «Технолоджик».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного  
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при  
проведении мероприятий по проверке)




**В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- При имитации неисправности (обрыва) путем извлечения извещателя из посадочного месте в помещении пищеблока, ППКП не формирует сообщение о неисправности (обрыв) (п. 61 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; глава 2, п. 13.14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; подпункт «б» п. 7.2.1 ГОСТ 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики») (ООО «Технолоджик»);
- В спальном помещении, учебного кабинета №102 не обеспечен общий уровень звука звуковых сигналов систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении на расстоянии 1,5 м от уровня пола в здании (п. 61 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390; ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2, п.4.8, п. 7, табл. 2, п.16, п.17 СП 3.13130.2009, п. 6.7. табл 1 СП 51.13130.2011 «Защита от шума») (ООО «Технолоджик»);
- В спальном помещении, учебного кабинета 306 не обеспечен общий уровень звука звуковых сигналов систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении на расстоянии 1,5 м от уровня пола в здании (п. 61 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390; ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2, п.4.8, п. 7, табл. 2, п.16, п.17 СП 3.13130.2009, п. 6.7. табл 1 СП 51.13130.2011 «Защита от шума») (ООО «Технолоджик»).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписания от 28.02.2014 26/1/1
6. Другие документы (их копии): распоряжение от 30.01.2014 №26

Подписи лиц, проводивших проверку:

инженер отделения ГПН отдела надзорной деятельности (по г. Сургуту) Макаров  
Александр Владимирович

«28» февраля 2014г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Драгун Дмитрий Михайлович заместитель директора по АХД Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова» (по доверенности от 28.02.2014 №135)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия: 8(3467)397-777**