

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**  
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 33 т.8 (3467) 35-18-02 ф.8  
(3467) 35-18-40 E-mail: gochshm@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по г. Сургуту**

(наименование органа государственного надзора)

г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4, тел. 8(3462) 525805, E-mail: ondsurgut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4

(место составления акта)

**«28» ноября 2014 г.**

(дата составления акта)

**«14» час «00» мин**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 474**

с «18» ноября 2014г по «28» ноября 2014г по адресу/адресам: г. Сургут, пр. Ленина, 33а,  
нежилое здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия  
«Лаборатория Салахова»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора города  
Сургута по пожарному надзору Грехова С.А. № 474 от 10 ноября 2014г. и ст. 6.1  
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория  
Салахова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней / 4 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Сургуту, г. Сургут ул. Фармана  
Салманова, 4, т. 8(3462) 525805

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении  
выездной проверки) Директор МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Салахов Валерий  
Шейхевич 11.11.2014г. в 10 час. 00 мин.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: «» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Главный специалист отделения госпожнадзора отдела  
надзорной деятельности (по г. Сургуту) Вазенмиллер Евгений Викторович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к  
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или  
наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБОУ гимназия «Лаборатория  
Салахова» Галина Насима Гатиятовна (по доверенности от 18.11.2014г. № 690)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:


- В кабинете №313 в подсобном помещении эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (подпункт (в) п. 42 Правил противопожарного режима в РФ) - заведующий МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Галина Насима Гатиятовна (устранено в ходе проверки):

- В правой лестничной клетке двери без уплотнения в притворах, в левой лестничной клетке двери без приспособления для самозакрывания (п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст.4, Федерального закона от 22.07.2008. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») – заведующий МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Галина Насима Гатиятовна (устранено в ходе проверки):

- В подсобном помещении хореографии эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (подпункт (в) п. 42 Правил противопожарного режима в РФ) - заведующий МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Галина Насима Гатиятовна (устранено в ходе проверки).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: \_\_\_\_\_
6. Другие документы (их копии): распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 10.11.2014 № 474.

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист отделения ГИИ Ваземиллер Евгений Викторович

«28» Ноября 2014г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующей хозяйством МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Галина Насима Гатиятовна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)  
по доверенности № 690 от 18.11.2014г.

« \_\_\_\_\_ »

2014г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Телефон доверия:**

(3467) 397777