

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ  
в г. Сургуте и Сургутском районе

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628412  
телефон: 8(3462) 24-60-77 факс: 8(3462) 23-03-80  
e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 81**

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

«11» апреля 2018 года

г. Сургут

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия "Лаборатория Салахова" ИНН 8602200040, ОГРН 1028600616703, юридического лица, почтовый адрес: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.6.

были выявлены нарушения санитарного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений,

**предписываю:**

№ п/п	Обязательные мероприятия	сроки исполнения
1.	<p><i>Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Бульвар Свободы, д. 4,1.</i></p> <p>1. На территории ОУ покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека). в соответствии п.3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.</p> <p>2. В туалетных подготовительной групп в умывальной зоне установить умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 6.16.</p> <p>3. Санитарные узлы в групповой ячейке «0Е» оборудовать дверьми в соответствии требованиям п.п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p> <p>4. Провести ремонт напольного покрытия: кабинет № 305; в санузле для девочек 4 блока; в помещении моечной на кухне. п.п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»..</p> <p>5. Заменить /приобрести в кабинетах №№ 204, 206, 207, 211, 210 ученическую мебель в соответствии требованиям п.п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	<p>10.08.2018 г.</p> <p>10.08.2018 г.</p> <p>10.08.2018 г.</p> <p>10.08.2018 г.</p> <p>10.08.2018 г.</p>



<p><i>Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Ленина, 33а</i></p>	
<p>6. При спортивном зале оборудовать отдельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты в соответствии с требованиями п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	10.08.2018 г.
<p>7. Предусмотреть /Оборудовать помещение для занятий хореографией раздевалкой – в соответствии с п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	10.08.2018 г.
<p>8. Расчетное количество обучающихся в классах №№102, 201, 212, 211, 210, 205, 202, 301, 312, 313, 302 определять исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил согласно п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	10.08.2018 г.
<p>9. Провести ремонт пола в учебном кабинете № 208, в спортивном зале; п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	10.08.2018 г.
<p>10. В санузлах третьего этажа предусмотреть двери на кабинках в соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	10.08.2018 г.
<p>11. Установить раковину в кабинете рисования на первом этаже в соответствии с п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	10.08.2018 г.
<p><i>Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Бульвар Свободы, д. 6.</i></p>	
<p>12. Обеспечить расположение мусорных контейнеров на расстоянии не менее 20 м от здания, согласно п.п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	10.08.2018 г.
<p>13. На втором этаже при спортивном зале предусмотреть душевые для мальчиков и девочек в соответствии с п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	10.08.2018 г.
<p>14. Провести ремонт пола в учебных кабинетах №№104, 105, 313, 314, спортзале. п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p>	10.08.2018 г.
<p>15. Установить софиты для местного освещения школьных досок в учебных классах 114, 104, 105, 210, 211, 213, 214, 205, 313. п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p>	10.08.2018 г.
<p>16. Обеспечить параметры микроклимата в учебном классе №209 в</p>	



соответствии требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	10.06.2018 г.
17. Приобрести в ОУ мешки для сбора и транспортирования спецодежды, белья. п.4.7 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Устройство, оборудование, содержание и режим работы прачечных».	10.05.2018 г.
18. Примерное меню разработать юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения, необходимо составление примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (приложение 2 настоящих санитарных правил), а также меню-раскладок.	10.08.2018 г.
19. Заменить/промаркировать разделочные доски на пищеблоке. п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	10.06.2018 г.
20. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках).	10.08.2018 г.
21. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу в 1Г классе, 1Д классе. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» приложение №3 Таблица 1.	10.08.2018 г.

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;
  - в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).
- Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением подтверждающей документации в Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре предоставить до 10.08.2018 г

Ответственность за выполнение предписания № 81 от 11.04.2018г. возлагается на:  
Юридическое лицо МБОУ

Главный специалист -эксперт



Л.С. Шакирова

Предписание получено:

*Киселев*

*Т. В.*

*Киселев*

*11.04.18*