


**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-02

E-mail: [gochshm@86.mchs.gov.ru](mailto:gochshm@86.mchs.gov.ru)
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-39

E-mail: [gpnugps@86.mchs.gov.ru](mailto:gpnugps@86.mchs.gov.ru)
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту**

628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Фармана Салманова, 4,

тел. 8(3462) 26-09-14, E-mail: [ondsurgut@86.mchs.gov.ru](mailto:ondsurgut@86.mchs.gov.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
от 28.01.2022 № 86-1-2022/0007рс

**Вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
гимназия «Лаборатория Салахова»**

Во исполнении решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Макарова Александра Владимировича от 17.01.2022 № 86-1-2022/0007рс, 19.01.2022 старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту)) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Кловак Оксаной Александровной, капитаном внутренней службы, проведена плановая выездная проверка, по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 33 А, в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова» Кисель Татьяна Викторовна; заместитель директора по административно-хозяйственной работе Драгун Дмитрий Михайлович.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|---|--|
| 1.    | Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и                    | п. 71 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных   | 25.07.2022  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>(или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.</p> <p>По факту установлены ворота, не имеющие аудио и видео связь с дежурным персоналом, не осуществляется круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот, а также система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот.</p> | <p>Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</p> |  |  |
|--|--|--|--|

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Директор МБОУ*  
*Камыши*  
*«Лесхозовские Сады»*  
*Керемис М.В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*[Подпись]*  
 (подпись)

«28» января 2022 года

Старший инженер отделения госпожнадзора  
отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы (по городу Сургуту)  
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  
Кловак Оксана Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



подпись

«22» января 2022 года

Телефон доверия: 8(3467)397-777